Sertifika • Certificate • Zertifikat • Certificat • Сертификат • πιστοποιητικό • certifikatë

EuroLiv

EuroProduct®

INTERNATIONAL STANDARDS CERTIFICATION INSTITUTE

EuroNorm

ÜRÜN STANDART BELGESİ
PRODUCT STANDARDS CERTIFICATION

Firma Adı *Company Name*	:	AKMER-SAN İNŞAAT MADENCİLİK TURİZM GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Firma Adresi *Company Adress*	:	YAYTAŞ MAH. ORGANİZE SANAYİ 7. CAD. OSB AKMER-SAN NO: 23 - İÇ KAPI NO: - YENİŞEHİR/ DİYARBAKIR
Üretim Yeri Adresi *Adress Of The Manufacturing Place*	:	YAYTAŞ MAH. ORGANİZE SANAYİ 7. CAD. OSB AKMER-SAN NO: 23 - İÇ KAPI NO: - YENİŞEHİR/ DİYARBAKIR
Tescilli Ticari Markası *Registered Trade Mark*	:	*
Sertifika No *Certificate Number*	:	ERGP-Ü-2025043
İlgili Türk Standardı *Related Turkish Standard*	:	TS EN 12057 Doğal taş mamuller - Modüler karolar - Gerekler
İlk Belgelendirme *First Certification*	:	27.08.2025
Belge Bitiş Süresi *Certification Ends Duration*	:	27.08.2026
Belge Kapsamı *Certificate Scope*	:	Petrografik Tanımlaması Kireçtaşı olan, Bej renginde Sertlik (Mohs) 3,5-4,5 Özgül ağırlık (g/cm3) 2,852 ± 0,003 Görünür yoğunluk (g/cm3) 2,873 ± 0,007 Açık gözeneklilik(%) 4,137 ± 0,132 Atmosfer basıncında su emme tayini (%)1,608± 0,076 Toplam gözeneklilik (%) 7,319 Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini (g/m2.s0•5) 12,67 ± 2,10 Aşınma dayanımı (Metod-B/Böhme)(cm3/50cm2)18,52 ± 1,23 P-dalga hızı (m/s) 3584 ± 311 Basınç dayanımı (MPa) 129,0 ± 4,9 Don sonrası basınç dayanımı (14 döngü)(MPa) 120,3 ± 3,2 Don sonrası kütle kaybı(-)(%) 0,009 ± 0,001 Yoğun yük altında bükülme dayanımı (MPa) 9,34 ± 1,0 Don sonrası yoğun yük altında büküOme dayanımı (14 döngü) (MPa)7,3 ±0,6 Dona karşı dayanım (-) (%)10,3Termal şok sonrası yoğun yük altında bükülme dayanımı (20 döngü) (MPa} 7,4 ± 0,8 Termal şok sonrası kütle kaybı (-) (%)0,007 ± 0,001 Termal şok sonrası P-dalga hızı değişimô(-) (%)0,93 ± 0,21 Su buharı direnç faktörü (kuru) (μ-değeri)247 lsı iletkenliği - lsıl direnç (W/mK) 2,35 Kayma direnci (cilalı-kuru) (SRV}54,7 ± 7,4 Kayma direnci (cilalı-ıslak) (SRV)25,S ± 1,9

Bu sertifika, yukarıda tanımlanan ürünler kapsamında gerçekleştirilen denetim sonucunda EUROGAP tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.
This certificate has been prepared and approved by EROGAP as a result of the audit performed within the scope of the products described above.

EUROGAP ULUSLARARASI STANDART SERTİFİKASYON ENSTİTÜSÜ LİMİTED ŞİRKETİ / EUROGAP INTERNATIONAL STANDARDS CERTIFICATION INSTITUTE CO LTD.
Merkez/Center : Topraktaş Mah. Topraktaş 2. Sok. No:7 D710 İç Kapı No :10 Bağlar / DİYARBAKIR / TÜRKİYE
Telefon/Phone : +90 412 228 21 52-54 Faks/Fax : +90 412 228 21 53 Web : wwww.eurogap.com.tr E-mail : info@eurogap.com.tr
İrtibat/Contact : Şirinyalı Mah. Eski Lara Sahil Yolu 1503/ Sk. Turkuaz Apt. No:7 D:2 Muratpaşa-Lara/Antalya/TÜRKİYE
Telefon/Phone : +90 242 316 44 08 Faks/Fax : +90 242 316 44 09 Web : wwww.eurogap.com.tr E-mail : info@eurogap.com.tr
• Bu sertifika, müşterinin, EUROGAP tarafından belirlenmiş olan belgelendirme kurallarına ve sözleşme şartlarına uyduğu sürece geçerlidir. Sertifikanın geçerliliğini www.eurogap.com.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.
• This Certificate is valid so long as the customer acts in accordance with Certification Rules and Contract Conditions prepared by EuroGap
You can verify the certificate on our web page : www.eurogap.com.tr

Onaylayan
Approved By